



Dirección
General
Archivo
Nacional



09 de febrero de 2017
DGAN-CIAD-002-2017

Señora
Virginia Chacón Arias
Directora General
Archivo Nacional

Asunto: Informe SAD-02-2016 "Cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad en accesibilidad"

Estimada señora:

Reciba un cordial. En relación con oficio DGAN- DG-090-2017 de 07 de febrero de 2017, en el que solicita un informe detallado sobre el informe SAD-02-2016 "Cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad en accesibilidad".

Con respecto a lo anterior me permito informarle:

Observación emitida por la Auditoría	Acción Resolutiva y Tiempo	Estado y Observaciones
<p>a. "Servicio Sanitario de Damas: La puerta principal abre únicamente para adentro, con llavín de perilla o pomo"</p> <p>Observación: el marco tendría que ser removido, en el caso de los baños de cada piso, son de metal y se encuentran soldados a la pared. Se deberá de considerar el presupuesto, por lo que se verá la posibilidad de realizarse con presupuesto de este año, la CIAD, cuenta con recursos en la Subpartida 1.08.01 Mantenimiento de Edificios y locales, para realizar trabajos en la acera y un pasamanos, por lo que es muy posible agregar esta labor, esta misma semana se estará solicitado una cotización.</p>	<p>Si efectivamente se logra incorporar en presupuesto, se realizará en el último trimestre del 2016, sino, se realizará con el presupuesto del 2017 durante el II trimestre del año.</p> <p>Aclaración: las puertas de los recintos sanitarios que se acondicionaron para personas con discapacidad, tanto en el baño de hombres como en el de mujeres, abren hacia afuera como corresponde y si bien cuenta con llavín de perilla y no de palanca, esta no tranca la puerta principal, no tienen el mecanismo de cierre, por lo que no representa un problema.</p>	<p>Pendiente</p> <p>Se incorporó en el presupuesto de este año de la Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad, según consta en correo electrónico de 09 de setiembre de 2016. En este correo se solicitó el presupuesto para la remodelación de los baños para complementar el Servicios de Advertencia SAD-02-2016 y cumplir con la circular SEPLA-601-187-2016 de 01 de julio de 2016. En el correo se adjuntó la cotización de remodelación.</p>

CIAD: "El miedo es la más grande discapacidad de todas"

Tel: (506) 2283-1400 Fax: (506) 2234-7312 Apartado Postal 41-2020, Zapote, Costa Rica
Correo electrónico ancost@ice.co.cr / www.archivonacional.go.cr / www.mcjd.go.cr

Observación emitida por la Auditoría	Acción Resolutiva y Tiempo	Estado y Observaciones
<p>b. "La puerta de ingreso al inodoro abre hacia afuera, no tiene agarradera, ni por dentro ni por fuera"</p> <p>Observación de Servicios Generales: Efectivamente se constató que no cuentan con agarraderas, por lo que se está valorando la posibilidad de comprarlos con presupuesto de este año, de la Subpartida de metálicos, se está a la espera de la cotización</p>	<p>Si se contara con presupuesto se realizará en el III trimestre 2016. De no contarse con los recursos suficientes, se realizará la compra con presupuesto 2017 durante el II Trimestre del año.</p>	<p>Pendiente</p> <p>Se incorporó en el presupuesto de este año de la Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad, según consta en correo electrónico de 09 de setiembre de 2016. En este correo se solicitó el presupuesto para la remodelación de los baños para complementar el Servicios de Advertencia SAD-02-2016 y cumplir con la circular SEPLA-601-187-2016 de 01 de julio de 2016. En el correo se adjuntó la cotización de remodelación.</p>
<p>c. "Los llavines de las puertas de los servicios sanitarios no son de palanca, lo que dificulta que alguna persona con discapacidad motora pueda manipular el llavín"</p> <p>Observación: Efectivamente los llavines son de perilla, por lo que se está valorando la posibilidad de comprarlos con presupuesto de este año, de la Subpartida de metálicos, se está a la espera de la cotización</p>	<p>Si se contara con presupuesto se realizará en el III trimestre 2016. De no contarse con los recursos suficientes, se realizará la compra con presupuesto 2017 durante el II Trimestre del año.</p>	<p>Pendiente</p> <p>Se incorporó en el presupuesto de este año de la Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad, según consta en correo electrónico de 09 de setiembre de 2016. En este correo se solicitó el presupuesto para la remodelación de los baños para complementar el Servicios de Advertencia SAD-02-2016 y cumplir con la circular SEPLA-601-187-2016 de 01 de julio de 2016. En el correo se adjuntó la cotización de remodelación.</p>
<p>d. "Las paredes del servicio sanitario son en color blanco, tanto los azulejos como las puertas internas, por lo que no favorece a las personas con baja visión"</p>	<p>Se procederá a pintar la puerta de acceso al sanitario en color azul, así como la tapa del sanitario y el dispensador de papel, esas tareas se realizarán durante el mes de agosto del presente año</p>	<p>Cumplida</p> <p>Oficio DGAN-CIAD-030-2016 de 28 de octubre 2016</p>

CIAD: "El miedo es la más grande discapacidad de todas"

Observación emitida por la Auditoría	Acción Resolutiva y Tiempo	Estado y Observaciones
<p>e. "El sobre del lavatorio se encuentra a 80 cm respecto del nivel de piso terminado (NPT) no obstante, el espacio que hay entre el piso y el borde inferior del lavatorio es de 60 cm"</p>	<p>Se ajustará la altura del borde inferior en uno de los tres lavatorios que se encuentran tanto en el baño de hombres como el de mujeres, se procederá en ese espacio a remover la pieza de madera únicamente de ese lavado y el borde de concreto que está afectando, esa labor se realizará durante el mes de agosto del presente año</p>	<p>Cumplida Oficio DGAN-CIAD-030-2016 de 28 de octubre 2016</p>
<p>f. "La grifería tiene una distancia, desde la pared, de 13 cm, además la llave o grifo es circular (tipo pomo)"</p> <p>Observación: En cuanto a su ubicación, 50 cm como máximo desde el borde frontal del lavatorio, le puedo indicar, que cumple con lo establecido en la Norma INTE 03-01-11-02</p>	<p>Se procedió a solicitar la cotización de la llave de lavatorio tipo palanca, durante este III trimestre se estará realizando la compra y su instalación.</p>	<p>Cumplida Observación: La primera semana de enero de 2017 le consulté de manera verbal al señor Jordi Luna Sancho, Coordinador de Servicios Generales sobre el cumplimiento de esta acción, a lo que el señor Sancho Luna me indicó que ya se habían instalado. Por este motivo realicé la inspección de los baños y se verificó que ya se cambiaron las llaves tipo domo.</p>
<p>g. "La válvula de descarga se acciona halando un mecate que está sujeto a un trozo de madera, no accesible para personas con movilidad restringida en sus manos"</p>	<p>No generó acción resolutiva porque se corrigió en la primera semana de julio</p>	<p>Cumplida Oficio DGAN-CIAD-015-2016 de 11 de julio de 2016</p>
<p>h. "En el servicio sanitario de hombres se dan las mismas características, adicionando que el mingitorio se encuentra a 72 cm con relación al NPT"</p>	<p>En lo que respecta a los mingitorios, se procederá a bajar una de las unidades a la altura sugerida, dicho cambio se realizará durante el mes de agosto, de igual forma se pudo constatar que no cuenta con</p>	<p>No cumplida. Observación: No se puede realizar por elementos técnicos realizados en el lugar que demuestran que el concreto es reforzado y esto no permite hacer modificaciones en el tubo</p>

CIAD: "El miedo es la más grande discapacidad de todas"



Dirección
General
Archivo
Nacional



	agarraderas según lo establece la Norma INTE 03-01-11-03, por lo que se procederá a cotizar y valorar si se puede comprar este año, sino, se realizará la compra en el II trimestre del 2017.	de desagüe. Oficio DGAN-CIAD-030-2016 de 28 de octubre 2016
--	---	--

A la fecha, de las acciones resolutiveas pendientes de cumplir, ninguna se encuentra atrasada debido a que en el oficio DGAN-CIAD-015-2016 de 11 de julio de 2016 se indicó que de no contar con el presupuesto durante ese año se realizaría la compra con el presupuesto del 2017 durante el II trimestre.

Por último, en relación a su consulta sobre si todos los documentos relativos a este informe de auditoría se encuentran publicado en el sitio web institucional, le informo que no han sido publicados y que de inmediato iniciaré con el proceso para subirlos a la web del Archivo Nacional.

Quedo a sus órdenes para cualquier consulta.

Atentamente,

COMISIÓN INSTITUCIONAL SOBRE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD


Lilliana González Jiménez
Coordinadora

Jordi Sancho Luna
Original Firmado
Jordi Sancho Luna
Coordinador Servicios Generales



lgj

Sin anexos

C. Sres. Junta Administrativa del Archivo Nacional
Sra. Gioconda Oviedo Chavarría. Auditora Interna a.i
Sra. Carmen Campos Ramírez. Subdirectora
Sra. Graciela Chaves Ramírez. Jefe Departamento Administrativo Financiero
Archivo

CIAD: "El miedo es la más grande discapacidad de todas"

Tel: (506) 2283-1400 Fax: (506) 2234-7312 Apartado Postal 41-2020, Zapote, Costa Rica
Correo electrónico ancost@ice.co.cr / www.archivonacional.go.cr / www.mcjd.go.cr